

コンタミ事故防止に向けた取組状況自主点検シート

この点検シートは、コンタミ（混油）事故を防止する為の取組状況について、必要な重要事項（望ましいを含む）を質問形式で列記したものです。

さあ、取組状況の良否を点検しましょう。

1. 揮発油等の品質の確保等に関する法律（品確法）について

	点 検 項 目	良 否
①	揮発油販売業者（ガソリンスタンドの運営者）には、品確法が適用され、規格に適合しない石油製品の販売禁止、登録制度、揮発油の分析義務などが、課せられている事を知っていますか。	はい、 いいえ
②	混油した規格に適合しない石油製品の販売は、禁止されています。従って、規格に適合しない石油製品を使用すると、車両の場合、エンジン障害、エンジン停止、石油ストーブなどの場合、異常燃焼、火災が発生し、危険な状態になり更に財産や人命に関わる大きな事故になる事を知っていますか。	はい、 いいえ
③	コンタミ事故が発生した場合は、即時販売停止（その責任者は誰ですか、現地で対応可能ですか）、混油の事実確認（確認方法を知っていますか）、関係機関への連絡（連絡先は知っていますか）、原因究明（発生日時はいつですか）、該当油の販売先リストの作成、広報、調査、回収などを行わなければならない事を知っていますか。また、出来る体制となっていますか。	はい、 いいえ

2. 荷卸し時におけるヒューマンエラーについて

※大きなコンタミ事故（水コンタミ事故を除く）は、ほとんどが荷卸し中に発生しています。荷卸し作業は、必ず立ち会いしての共同作業ですので、各人がお互いにダブルチェックを行い確実に実施しましょう。

④	荷卸し作業には、必ず立ち会っていますか。（消防法第13条第3項規定）	はい いいえ
⑤	荷卸し作業前には、給油所側でも必ず納品書（例）、安全作業確認書（例）で、届出先、荷卸し日、荷卸し油種、荷卸し量などが発注内容と相違ないか確認していますか。	はい いいえ
⑥	（前尺）各受入タンクの受入前実在庫量、計算在庫量（受入前実在庫量と受入在庫量との計）、受入タンク許容容量が計算在庫量内であるかを確認し、更に受入前実在庫量と計算在庫量を安全作業確認書（例）に記入していますか。 （後尺）各受入タンクの受入後実在庫量、受入後実在庫量と計算在庫量との数量差異が適正かを確認し、更に受入後実在庫量、その差異量を安全作業確認書（例）に記入していますか。	はい いいえ
⑦	荷卸し作業（荷卸し順番、ローリー共通配管の絞りの実施、各弁操作、給油管への接続など）に、作業ミスがないか確認していますか。	はい いいえ
⑧	荷卸し作業中には、各油面計、各警報計、各検知器等の異常の有無を確認していますか。	はい いいえ

⑨	作業には、ヒューマンエラーは付きものですので、混油事故が発生（疑いも含む）した場合は、作業者は、混油した事を隠ぺいせず直ちに当給油所（関係部署を含む）に連絡し、当給油所の従業員は、直ちに販売を停止し、混油した油種を市中に出回らせない体制となっていますか。	はい いいえ
⑩	黒本は、必ず毎日記入し在庫管理を適切に行っていますか。また、異常を発見した場合は、適切に対応出来る体制になっていますか。	はい いいえ

3. 給油所運営時のヒューマンエラーについて

※各油種の移動や残油には、細心の注意を払って混油しないようにしましょう。

⑪	始業前、配管工事後、タンク工事後、又は計量器入替工事後などには、吐出確認（外観、臭気、密度など）を実施していますか。	はい いいえ
⑫	配送用ドラム缶の残油との混油を無くす為、残油の完全な抜き取り・洗浄を実施していますか。また小口配送ローリーの白黒混載を禁止していますか。	はい いいえ
⑬	ポンプ又はホースは、油種別に分け保管場所を別々に設定し、使用していますか。また、給油作業中に、潤滑油又は重油が付着したウエスや手袋を使用すると、少量の潤滑油又は重油が混油することがありますので、使用しない事にしていますか。	はい いいえ
⑭	ホース内長期残油対策として鼻切りを実施していますか。また、タンク内の長期残油を無くす為、適切な入荷計画の策定や適切な在庫管理を実施していますか。	はい いいえ

4. 設備不備による水コンタミ事故について

※給油所の設備不備を早期に発見し、水コンタミ事故を無くしましょう。

⑮	始業前の設備点検は、実施していますか。また、大雨や地震などがあつた際には、特に入念な設備点検、更に滞留水厚の測定いわゆるリボン検査を実施していますか。	はい いいえ
⑯	給油時には、計量器にエア噛みこみ、白濁等色相、水センサーの作動状況、臭気などに異常がないか確認していますか。	はい いいえ
⑰	水センサーを必要な箇所に設置する対策、経年劣化対策、老朽化対策は実施していますか。	はい いいえ
⑱	コンタミ事故防止に向けた取り決め、チェックシート、規程又は要領などはありますか。また、コンタミ防止に向けた話し合い、教育、訓練などは実施していますか。	はい いいえ

「はい」を集計すると、(点) / 18点 でした。

「いいえ」と回答した項目は是正、改善して下さい。

令和 年 月 日実施 揮発油販売業者名： _____